


- SIMBOLOGIA**
- TUBO DE COBRE TIPO "L" RED DE GAS LP. DIAMETRO INDICADO MARCA MACKOBE o TUSA.
 - TUBERIA DE GAS LINEA DE LLEGAZO TUBERIA DE P.V. GALVANIZADO CEGOLA 40 A 2.00 METROS DE PISO TERMINADO
 - VALVULA DE ESFERA PARA GAS MARCA URREA o SIMILAR
 - TUBERIA PARA GAS FLEXIBLE MARCA TUBO-FLEX o SIMILAR
 - BAJA TUBERIA DE GAS
 - REGULADOR PARA GAS ALTA PRECION 1 o 2 ETAPA, MARCA RISE o SIMILAR.
 - REGULADOR PARA GAS A BAJA PRECION 2 DO. ETAPA, MARCA RISE o SIMILAR.
 - TANQUE DE ESTACIONARIO DE 1000 LIT. DE CAPACIDAD MARCA TATSU o SIMILAR.
 - VALVULA DE GLOBO ALTA PRECION MARCA URREA.
 - CALENTADOR MARCA CALORDEX. MODELO D80-125 CX CAPACIDAD 303 LITROS, 125,000 BTU
 - TANQUE TANQUE MODELO 27-80 CX CAPACIDAD 303 LITROS



CALCULO ING. RUBEN GARCIA ZAMORA C. EDIFICACIONES S. DE CV

ALTA PRECION REGULADA CALCULO DE CAPACIDAD DE CONECCION SEGUN FORMULA DE COX

PROYECTO: UNIDAD MARCA DE REHABILITACION TPO "A"

INDICACION	MATERIAL	PROCC. ORO	PUNJAL	P. FINAL	CSAM NOM.	CSAM INT.	ING. RUBEN GARCIA ZAMORA	N.º	PROYECTO DE DISEÑO
PER	MDH	KG/CMO	KG/CMO	MM	CM	ARE-1	SE		ESPECIFICACION
1	2	ORL	6.5	15	14.9829568	13	1.58	1.5	4
2	3	ORL	6.5	14.9829568	14.9829568	13	1.58	1.5	3.5

TRAMO	APARATO	CONSUMO	DISTANCIA	DIAMETRO	VALOR	CAIDA
3-A	D80-125 CX	6.5	5	19	0.022767	4.81
					%	4.31

SINIFRA **ZACATECAS**

G. LID. MIGUEL ALEJANDRO ALONSO REYES
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

C. ING. MANUEL SILVA ALAMARAS
SUBSECRETARIO

C. INGENIERO JUAN GUZMAN
DIRECCION DE PROYECTOS

S. ING. EFT JAVIER MARTIN
DIRECCION DE PROYECTOS

DIRECCION DE PROYECTOS

PROYECTO: UNIDAD MARCA DE REHABILITACION TPO "A"

UNIDAD: PINOS, ZAC.

PLANO: DISTRIBUCION DE GAS

CONTENIDO: PLANTA ARQUITECTONICA Y DE AZOTEA

ESTADO: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100